



- numera pomieszczenia
nazwa pomieszczenia
temperatura [°C] obciążenie cieplne [W]
- symbol grzejnika płytowego
ilość płyt/wysokość grzejnika
długość grzejnika
nastawa zaworu termostaticznego
zawór termostaticzny z głowicą antykradzieżową
zawór grzejnikowy powrotny
- oznaczenie pionów instalacji c.o.
przewody wody zasilającej c.o.
przewody wody powrotnej c.o.

- UWAGA:
- W celu kompensacji wydłużeń termicznych należy stosować podpory stałe. Stosować systemowe podpory stałe i przesuwne, zgodnie z wytycznymi producenta.
 - Podjęcie pod grzejniki wykonane z rur PP Stabi 20x4.
 - Rysunek należy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego.
 - Na etapie projektu wykonawczego należy ponownie dobrać nastawy armatury, średnice rur oraz zweryfikować wielkość grzejników oraz trasę, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją.

- UWAGA:
- Inwentaryzacji nie podlega wnętrze obiektu. Przedstawione ściany działowe mają charakter poglądowy.
 - Wykończenie zewnętrzne ścian należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.
 - Należy uwzględnić konieczność użycia jako izolacji termicznej wełny mineralnej, w zależności od wymagań przeciwpożarowych.

jednostka projektowa:

Project Energy sp. z o.o.
Al. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź

inwestor:

Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie
ul. Gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo

nowa zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków Szpitala Psychiatrycznego
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Węgorzewie
Remont budynku głównego Szpitala
Psychiatrycznego w Węgorzewie

adres:

ul. gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo
dz. nr 725; obręb nr Węgorzewo-2;
j.ew. 281903_04; woj. warmińsko-mazurskie;
pow. węgorzewski; gm. Węgorzewo-miasto;
m. Węgorzewo

specjalność:

SANITARNA

skala projektu:

PROJEKT PRZETARGOWY

opracował:

mgr inż. Mariela Długosz

nowy rysunek:

Rzut parteru - instalacja c.o.

rysownik:

A

data:

04/2020

skala:

1:100

nr rysunku:

S-2