



- przewody cyrkulacji ciepłej wody
- przewody wody ciepłej
- średnica przewodu
- 20 x 3,4
- W 12
- oznaczenie pionów instalacji
- zawór odcinający
- zawór regulacyjny cyrkulacji c.w.u.
- 53,50
- DN15
- nastawa oraz średnica zaworu regulacyjnego cyrkulacji c.w.u.
- 0,168 m³/h
- 0,168 m³/h
- wysokość podnoszenia oraz wydajność pompy cyrkulacji c.w.u.
- zawór zwrotny DN15
- filtr siatkowy z zaworem odcinającym DN20
- zawór spustowy
- punkt stały, do zweryfikowania z producentem rur

- UWAGA:
- Odejęcia od pionów od głównych przewodów rozprowadzających, gdzie jest to tylko możliwe, wykonywać od góry.
 - Modernizacji nie podlegają podejścia pod przybory. Należy dokonać włączenia do istniejących podejść.
 - W celu kompensacji wydłużeń termicznych należy stosować podpory stałe. Stosować systemowe podpory stałe i przesuwne, zgodnie z wytycznymi producenta. Dla pionów stosować je przy każdym odejściu, lokowane pod trójnikiem.
 - Rysunki należy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego.
 - Na etapie projektu wykonawczego należy ponownie dobrać armaturę i nastawy, średnice rur oraz zweryfikować trasę, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją.

Projekt Energy sp. z o.o. Al. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź	
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo	
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	
Remont budynku głównego Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie ul. gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo dz. nr 725, obręb nr Węgorzewo 2, ew. 281903_04 woj. warmińsko-mazurskie; pow. węgorzewski; gm. Węgorzewo-miasto; m. Węgorzewo	
Sanitarna	XI
PROJEKT PRZETARGOWY	
mgr inż. Marieta Długosz	
Rozwinięcie instalacji c.w.u.	
A	04/2020
S-13	