



- W 14 oznaczenie pionów instalacji
- zawór regulacyjny cyrkulacji c.w.u.
- zawór odcinający
- pompa cyrkulacyjna
- zawór zwrotny
- filtr siatkowy z zaworem odcinającym
- punkty stałe, należy zweryfikować z wymaganiami producenta rur
- PS przewody wody ciepłej
- przewody cyrkulacji ciepłej wody
- oznaczenie średnicy przewodów

- UWAGA:
- Kanały poziome prowadzić pod stropem w piwnicy.
  - Modernizacji nie podlegają podejścia pod przybory. Należy dokonać włączenia do istniejących podejść.
  - W celu kompensacji wydłużeń termicznych należy stosować podpory stałe. Stosować systemowe podpory stałe i przesuwne, zgodnie z wytycznymi producenta.
  - Rysunki należy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego.
  - Na etapie projektu wykonawczego należy ponownie dobrać armaturę i nastawy, średnice rur oraz zweryfikować trasę, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją.

- UWAGA:
- Inwentaryzacji nie podlega wnętrze obiektu. Przedstawione ściany działowe mają charakter poglądowy.
  - Wykończenie zewnętrzne ścian należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

Jednostka projektowa:	
Project Energy sp. z o.o. Al. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź	
Zamawiający:	
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo	
Nazwa zadania:	
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	
Przebieg prac:	
Remont budynku głównego Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie	
Adres:	
ul. gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo dz. nr 725; obręb nr Węgorzewo 2; j.ew. 281903_04; woj. warmińsko-mazurskie; pow. węgorzewski; gm. Węgorzewo-miasto; m. Węgorzewo	
Specjalność:	Kategoria obiektu:
SANITARNA	XI
Nazwa projektu:	
PROJEKT PRZETARGOWY	
Opis:	Podpis:
mgr inż. Mariela Długosz	
Nazwa rysunku:	
Rzut piwnicy - instalacja c.w.u.	
Revizja:	Data:
A	04/2020
Skala:	Nr rysunku:
1:100	S-8