

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
WZÓR									
WYMIARY W ŚWIEŹLE MURU [mm]	S	1500	1240	980	1100	1250	1350	1600	1600
	H	640	720	2020	2020	2020	2020	1200	440
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY [mm]	So	1470	1210	950	1070	1220	1320	1570	1570
	Ho	585	665	1965	1965	1965	1965	1145	385
ILOŚĆ	PIWNICA	2	49	0	0	0	0	0	0
	PARTER	0	0	0	4	27	20	0	0
	I PIĘTRO	0	0	4	4	28	20	0	0
	II PIĘTRO	0	0	4	4	28	20	0	0
	PODDASZE	0	0	4	0	10	0	2	18
	RAZEM	2	49	12	12	93	60	2	18
MATERIAŁ		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
SZKLENIE		bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne
KOLOR		biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
UWAGI		-	-	-	-	-	-	-	-

OZNACZENIE		D1	
WZÓR			
WYMIARY W ŚWIEŹLE MURU [mm]	S	1190	
	H	2140	
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY [mm]	So	1090	
	Ho	2090	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P
ILOŚĆ	PIWNICA	1	0
	PARTER	0	0
	RAZEM	1	0
SZKLENIE		BEZPIECZNE	
KOLOR		BIAŁY	
SAMOZAMYKACZ		TAK	
RODZAJ		ALUMINIUM	
WYMAGANIA DODATKOWE		Drzwi zewnętrzne, wyposażone w odbojnik i samozamykacz oraz zamek atestowany klasy C.	

UWAGA:

1. Stolarka drzwiowa i okienna powinna spełniać wymagania zawarte w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 31 grudnia 2020r.
2. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_{max}=0,9W/m^2 \cdot K$.
3. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_{max}=1,30W/m^2 \cdot K$.
4. Szerokość drzwi wejściowych do budynku powinna wynosić min. 0,90mx2,00m.
5. Minimalna szerokość skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych powinna wynosić min. 0,90m.
6. W drzwiach wejściowych do budynku należy zastosować próg o max. wysokości 0,02m.
7. Stolarka okienna przeznaczona do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinna być w kolorze mlecznym (szklenie lub folia).
8. Okna należy wyposażyć w nawiewniki celem zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
9. Wszystkie okna powinny być wyposażone w szyby bezpieczne.
10. Okna należy wyposażyć w kraty okienne.
11. **Przed zamówieniem stolarki drzwiowej i okiennej. wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Należy przewidzieć konieczność zapewnienia luzów montażowych.**

Jednostka projektowa:			
Project Energy sp. z o.o. Al. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź			
Inwestor:		Szpital Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo	
Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie			
Przedmiot opracowania: Remont budynku głównego Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie			
Adres: ul. gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo dz. nr 725; obręb nr Węgorzewo 2; j.ew. 281903_04; woj. warmińsko-mazurskie; pow. węgorzewski; gm. Węgorzewo-miasto; m. Węgorzewo			
Specjalność:	ARCHITEKTURA	Kategoria obiektu:	XI
Faza: PROJEKT PRZETARGOWY			
Opracował: mgr inż. Sonia Kucharczyk		Podpis:	
Nazwa rysunku: WYKAZ STOLARKI			
Rewizja: A	Data: 04/2020	Skala: 1:100	Nr rysunku: A-11