



1. W celu kompensacji wydłużeń termicznych należy stosować podpory stałe. Stosować systemowe podpory stałe i przesuwać, zgodnie z wytycznymi producenta.
2. Podjęcie pod grzejniki wykonać z rur PP Stal 20x3,4
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego.
4. Na etapie projektu wykonawczego należy ponownie dobrać nastawy armatury, średnice rur oraz zweryfikować wielkość grzejników oraz trasę, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją.

UWAGA:

1. Inwentaryzacji nie podlega wnętrze obiektu. Przedstawione ściany działowe mają charakter poglądowy.
2. Wykończenie zewnętrzne ścian należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.
3. Należy uwzględnić konieczność użycia jako izolacji termicznej wełny mineralnej, w zależności od wymagań przeciwpożarowych.

| | | | |
|--|---------|--------------------|-------------|
| Jednostka projektowa: | | | |
| Projekt Energy sp. z o.o. Al. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź | | | |
| Inwestor: | | | |
| Szpital Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo | | | |
| Nazwa zadania: | | | |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie | | | |
| Prostoliniowa opisująca: | | | |
| Remont budynku głównego Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie | | | |
| Kod: | | | |
| ul. gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo dz. nr 725; obręb nr Węgorzewo 2; z.e.w. 281903_04 woj. warmińsko-mazurskie; pow. węgorzewski; gm. Węgorzewo-miasto; w Węgorzewo | | | |
| Opis obiektu: | | Kategoria obiektu: | |
| SANITARNA | | XI | |
| Nazwa: | | | |
| PROJEKT PRZETARGOWY | | | |
| Opisowca: | | Wzrost: | |
| mgr inż. Mariena Długosz | | | |
| Nazwa rysunku: | | | |
| Rzut I piętra - instalacja c.o. | | | |
| Rozmiar: | Data: | Skala: | Nr rysunku: |
| A | 04/2020 | 1:100 | S-3 |