



DOA.272.1.5.2021
BZP: 2021/BZP 00113839/01

Węgorzewo, 04 sierpnia 2021 r.

Dotyczy postępowania:

Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie
Ogłoszenie 2021/BZP 00113839/01 dnia 14.07.2021 r.

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "p.z.p.", Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ:

1. W związku z postępowaniem pn.: „Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie” zwraca się prośbą o udostępnienie rysunków wykonawczych dotyczących ogrodzenia ażurowego, bram wjazdowych, furtki oraz krat okiennych. Mając na uwadze stale rosnące ceny stali rodzaj zastosowanego ogrodzenia, bram itd. będzie miał znaczący wpływ na łączną wartość oferty.

Odpowiedź: Ogrodzenie ma zostać wykonane zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem przeznaczenia obiektu na Zakład Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatryczny dla Dorosłych

2. W związku z postępowaniem pn.: „Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie” zwraca się z prośbą o wyjaśnienie kwestii montażu przepompowni ścieków wskazanej w pkt 138 formularza cenowego (przedmiaru) branży sanitarnej (Kompletna przepompownia kanalizacji sanitarnej zamontowana w płycie fundamentowej budynku o parametrach zgodnych z projektem- dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie obsługi). Projekt branży sanitarnej nie zawiera opisu wspomnianej przepompowni, czy Wykonawca w ofercie ma uwzględnić montaż przepompowni? Dodatkowo proszę o określenie parametrów przepompowni.

Odpowiedź: W przedmiarach nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Zgodnie z projektem należy wykonać studnię szczelną z pompą zatapialną umożliwiającą odpływ wody z projektowanej kanalizacji.

.....
podpis osoby upoważnionej